

AB UYGUNLUK BEYANI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GÜLSA ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ. ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ

SANAYİ MAH. 60026 SK. NO:60 ŞEHİTKAMİL
GAZİANTEP - TÜRKİYE

Ürünün Tanımı <i>Description of the Product</i>	: ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ PANOLARI LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES		
Ürünün Markası <i>Trade Mark</i>	: GÜLSA ELEKTRİK		
Uygulanan AT Direktifi <i>Applicable EC Directives</i>	: ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ (2014/35/EU) LOW-VOLTAGE DIRECTIVE (2014/35/EU)		
Uygulanan Standartlar <i>Applicable Standards</i>	: TS EN 61439-1:2021 + AC:2024, TS EN 61439-2:2021 IEC 61439-1:2020, IEC 61439-2:2021		
Rapor Numarası ve Tarihi <i>Number and Date of the Report</i>	: 24-1539-R0-N1-1 / 17.06.2024 (LVT TEST LTD. ŞTİ.)		
Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	: Çalışma Gerilimi: 400V, Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV, Beyan Akımı: 4000A, Kısa Devre Dayanım Akımı: 60 kA, Kısa Devre Tepe Dayanım Akımı: 132 kA, Koruma Derecesi: IP40, IK10, Form 4b Operating Voltage: 400V, İmpulse Withstand Voltage: 12 kV, Nominal Current: 4000A, Short-Time Withstand Current: 60 kA, Peak Withstand Current: 132 kA, Degree of Protection: IP40, IK10, Form 4b		
Yayın Tarihi <i>Issue Date</i>	: 17.12.2025	Geçerlilik Tarihi <i>Validity Date</i>	: 16.12.2026

Aydın
ATA

Dijital olarak
imzalayan Aydın
ATA
Tarih: 2025.12.17
16:42:18 +03'00'



A BELGELENDİRME
1202/2 SOK. NO:31 K:4/410
YENİŞEHİR - İZMİR
Tel: 0 232 435 40 36
www.abelgelendirme.com